

Besiktningssman:	Marcel Berkelder	Tel:	0935-20996 / 070-606 33 06	Blankett	A
Företag:	Exergi B(y)rån	Adress:	Brån 67		
Certifieringsorgan:	Swedcert / Kiwa	Postadress:	91193 Vännäs		
Certifieringsnr:	3593, nivå K				Medlem i
Besiktningssprotokoll				Funkis	
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2012:6 OVK 2					
A1: Sammanställning Byggnad					

Fastighetsbeteckning:		Byggnadens adress:		Postnr:	Ort:
Kalix 9:44		Näsbyvägen 16L		95262	Kalix
Byggnadsägare:	Org nr:	Postadress:	Postnr:	Ort:	
Kalix Folkhögskola	802414-3953	Näsbyvägen 16L	95262	Kalix	
Faktureringsadress:		Postadress:	Postnr:	Ort:	
Kalix Folkhögskola		Näsbyvägen 16L	95262	Kalix	
Fastighetsansvarig/driftansvarig:		Telefonnr:	E-postadress:		
Bosse Emmoth		0923-66625	bosse.emmoth@kalix.fhsk.se		
Intern byggnadsbeteckning:	Internt nummer:	Verksamhet:	A-temp:	Antal lgh/lokaler	
Älvgården		Grupprum, samlingsal utbildn	372	10	

A2 - Besiktningssutlåtande och sammanställning av system inom samma komplex

Systemnr	Besiktningssdatum	Resultat	Ombesikt. Datum	Nästa ordinarie besikt. datum	Bilagor	Anmärkningar
F1	2016-01-19	G		2018-02-08	B,L	

ingår samtliga ventilationssystem för komplexet/byggnaden i denna besiktning? ja; Nej

Vid föregående besiktning 2012-02-08, angavs nästa ordinariebesiktning 2015-02-08 Nästa besiktning blir därför 6 år efter 2012-02-08, dvs senast 2018-02-08.
 Byggnaden används på ett sådant sätt att låga F-flöden på bottenvåning kan godtas med rumanvändning max 1,5 h i taget (används som grupprum, 1 v per månad och även då inte fullbelagd utan några pass)
 Samlingsal öv max 17 pers heldag alternativt max 25 pers högst 2 lektioner utan paus.



Ort, datum för underskrift		OVK Funktionärens underskrift			
Vännäs, 2016-03-21					
civ.ing. Marcel Berkelder	Tel:	e-mail:	moms. reg. nr:	pg. nr:	bankgiro nr:
Brån 67	0935-209 96	marcel@exergi.net	SE570506311201	573313-4	5310-3925
S-911 93 Vännäs, Sweden	070-606 33 06			www.exergi.net	

Funktionskontroll Ventilationssystem



BESIKTNINGSUTLÅTANDE

 Blankett **B**

 Godkänd

 Ej godkänd

Nästa besiktning senast

2018-02-08

 Fastighetsbeteckning
Kalix 9:44

 Sakkunnig
Marcel Berkelder

 Behörighet Nivå
cert nr 3593 K riks

 Företag
Exergi B(y)rån

 Medlem i
Funkis

 Adress
Näsbyvägen 16L 95262 Kalix

 Adress
Brån 67, 911 93 Vännäs

 Tel nr
070-606 33 06

 Byggår
1956

Ombyggnadsår

 Underskrift sakkunnig
[Signature]
/Marcel Berkelder 2016-01-19

 Byggnadens ägare
Kalix Folkhögskola

 Adress
95262 Kalix

 Tel nr
0923-666 10

 Driftansvarig
Bosse Emmoth

 Tel nr
0923-66625

 Tidigare besiktning
2012-02-08

 Ventilationssystem typ (S,F,FT,FTX)
F, S

 Byggnad
Älvgården

 Systembeteckning
F

 Verksamhet
Grupprum, samlingsal utbildn

 Antal lägenheter
0

 Drifttider
08:00 - 16:00 1vecka per månad, läsår

 Nyttjandetider
=drifttider

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas V=åtgärdat	Anm	V
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	1	1 Bristfällig		
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Uteluftdon	1	2 Bristfällig		
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft	1	3 Bristfällig		
1.3	<input type="checkbox"/> Underhållsinstrukt.	6.3	<input type="checkbox"/> Överluft				
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Tilluftdon	7	2 Bottenvåning S vent. Låga flöden i vissa delar. Kan godtas pga låg nyttjandetid (även sammanhängande)		
2	KANALSYSTEM	6.5	<input type="checkbox"/> Frånluftdon				
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutn.	6.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
2.3	<input type="checkbox"/> Täthet kanalsyst.	6.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
2.4	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal	6.9	<input type="checkbox"/>				
2.5	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft/avluft	6.10	<input type="checkbox"/>				
2.6	<input type="checkbox"/> Avluftöppning	7	PROVNINGAR				
2.7	<input type="checkbox"/>	7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde				
2.8	<input type="checkbox"/>	7.2	<input checked="" type="checkbox"/> Delluftflöde				
		7.3	<input type="checkbox"/> Tillufttemp.				
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	<input type="checkbox"/> VÅV η_t <input type="checkbox"/> % vid t_{ute}°C				
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.5	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7.7	<input type="checkbox"/>				
3.4	<input type="checkbox"/>	7.8	<input type="checkbox"/>				
3.5	<input type="checkbox"/>						
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer	8.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.2	<input type="checkbox"/> Övr. iakttagelser				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt.				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.4	<input type="checkbox"/>				
4.5	<input type="checkbox"/> Transmission	8.5	<input type="checkbox"/>				
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft						
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion						
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning						
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering						
4.11	<input type="checkbox"/> Luftvärm./-kylare						
4.12	<input type="checkbox"/> Lufttorkare						
4.13	<input type="checkbox"/>						
4.14	<input type="checkbox"/>						
5	STYR & REGLER						
5.1	<input type="checkbox"/> Manöver						
5.2	<input type="checkbox"/> Styrning						
5.3	<input type="checkbox"/> Brand						
5.4	<input type="checkbox"/> Reglering						
5.5	<input type="checkbox"/> Larm						
5.6	<input type="checkbox"/> Indikering						
5.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden						
5.8	<input type="checkbox"/>						
5.9	<input type="checkbox"/>						
					Förslag till energieffektiviseringsåtgärder		
				1	Installera värmeåtervinning på F, endast intressant vid långa drifttider		
				2			
				3			
				4			

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2012:6 OVK 2, har utförts i denna byggnad



medlem i

Funkis

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kalix 9:44		Näsbyvägen 16L	
Internt byggnadsnamn			
Älvgården			
Systemnr			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, datum för underskrift	
Marcel Berkelder	2016-01-19	Vännäs, 2016-03-21	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktningsdatum	Namnteckning	
Godkänd	2018-02-08		
Företag	Behörighet	Cert organ	Cert nr
Exergi B(y)rån	Nivå K (riks)	Swedcert	3593

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anmärkningar

Samlingssal öv max 17 personer under heldag. Max 25 personer högst 2 lektioner utan paus.
Bottenvåning låga flöden i grupprum, bör endast användas som grupprum 1-1,5h i taget.

Detta intyg anslås av byggnadens ägare på välsynlig plats i byggnaden