



KJ Sotare AB
Kiruna
Maskinvägen 5
981 38 Kiruna
Telefon: 0980-10011

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

231207

Protokollnummer

23-BP144

Folior

101110400

23-1069

Ägare (namn och postadress)

~~STENVÄGEN 12~~
STENVÄGEN 12
981 42 KIRUNA

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
BROMSEN 5	STENVÄGEN 12
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
Bostadshus	☐ nybyggnad ☒ ändring ☐
Byggherre/kvalitetsansvarig	

Tätthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar
231207	Rökkanal till: Braskamin
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstens material
☐ förmärktes ☒ förmärktes ej	Stål
Angränsande kanaler	Skorstenshöjd, meter
☐ finns ☒ finns ej	ca 4,5m
Röktvågsprovningen enligt byggregler 6, BBR 5:435	Över(under)tryck Pa
Besiktningsdatum	Skivväggarna till angränsande kanaler visade sig
231207	☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet
Talskyddsanordningar	Luftbehandlingsinstallation
☒ utan erinran ☐ med erinran	☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX
	Inreglerad den
	Var byggdag besiktningsbart?
	☒ Ja ☐ Nej

Utlåtande

Installationsbesiktning.

Braskamin Jötul ansluten på stålmodulskorsten Schiedel.

Ingen anmärkning på installation.

Protokoll överlämnat till

☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ lm- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan

Karl-Johan Lahti
Skorstensfejarmästare

Kalle Lahti

tors 3 sep. 2026 kl. 15:47 skrev Lena Niemi <lena.niemi@jnf.se>:

Tack!

Ämne: Re: Utkast till annons Stenvägen 12
Från: Maria Lavring <maria.lavring@gmail.com>
Datum: 2026-09-03 16:26
Till: Lena Niemi <lena.niemi@jnf.se>

Hej,
Annonsen är ok

Maria

tors 3 sep. 2026 kl. 16:00 skrev Maria Lavring <maria.lavring@gmail.com>: