

INTYG
över
FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM
ENLIGT SFS 1991:1273 MED ÄNDRINGAR T.O.M SFS 2006:1296

Fastighetsbeteckning : **Öberget 1:10**
Adress : **Slagnäsvägen 3, 93831 Arjeplog**

Ägare : **Arjeplog Kommun**

Förvaltare : **Andreas Åberg**

Besiktningen utförd av : **Joakim Marklund**
Behörighet K (7915)
070-726 04 80

Besiktningens utlåtandet finns hos **Byggnadsnämnden i Arjeplog kommun**
samt hos fastighetsägaren

Ventilationssystem FTA101
inom byggnaden har genomgått
funktionskontroll med resultat: **Godkänd**

Ny besiktning skall utföras senast **2024-09-28**

Piteå **2021-09-28**

Joakim Marklund

Joakim Marklund

Protokoll OVK

System nr

FTA101

B

Obligatorisk Ventilationskontroll

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr

Intern byggnadsnr

Systemtyp (S, F, FT, FTX)

Bes kat(1-5)

Öberget 1:10

Öberga förskola

FTX

Systemtillhörighet -

Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Flöde l/s	Betjäna	Godk./Ej godk.	Drifttid
FTA101	FTX	1989	Fläktrum pl.2	±940	Förskola	Godkänd	Kontinuerligt

Handlingar		Pos	Anmärkningar 1 = bör åtgärdas, 2 = ska åtgärdas	Utfall
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	1.4	Luftflödesprotokoll saknas	1
1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
2	Föroreningar	3.1	M5 på tilluft, bör vara högre filterklass	1
2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal	3.4	Spärrat upp det i maxflödet 80 l/s	1
2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
2.3	<input type="checkbox"/> Batterier	3.5	Aggregatet går kontinuerligt i halvfart manuellt. Bör fixas tidkanaler	1
2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
2.7	<input type="checkbox"/> Don			
2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter	3	Frånluftsfläkt går att byta ut till en mer energieffektiv fläkt. Fixa tidkanal	
2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
3	Funktioner			
3.1	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel			
3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
3.4	<input checked="" type="checkbox"/> Spjäll			
3.5	<input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
3.9	<input type="checkbox"/> Don			
3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
4	Klimat			
4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum / Nästa besikt.
<input type="checkbox"/> Nya installationer	<input type="checkbox"/> Anmärkningsbilaga		2021-09-28 / 2024-09-28	Signatur
<input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer	<input type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll			
<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> Ritningar			
<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> Åtgärdsförslag			
<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Utökad checklista			

Signaturen JM